

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**  
(технологического присоединения) к централизованной системе  
холодного водоснабжения

№ ХВС 42/2022


от 30 августа 2022 г.

Акционерное общество  
«Коми тепловая компания»  
Корткеросский филиал  
(Корткеросский филиал АО «КТК»)  
168020 Республика Коми, Корткеросский район,  
с. Корткерос, ул. Советская, д. 196а,  
тел./факс (82136) 9-23-63,  
ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/111343001,  
E-mail: [kk.zamdir@komitk.ru](mailto:kk.zamdir@komitk.ru)

1. Заявитель: Администрация МО МР «Корткеросский»
2. Наименование подключаемого объекта: БЖД, одноэтажный дом
3. Месторасположение подключаемого объекта: с. Мордино, около дома № 11 по ул. Ленина, кадастровый номер 11:06:5101004:353.
4. Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры): скважина № 322-Э с.Мордино (схема/ситуационный план прилагается).
5. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 2,4 м<sup>3</sup>/сут.
6. Гарантированный напор в точке подключения: 12 м
7. Срок действия настоящих ТУ со дня выдачи: 36 месяцев.



Заявитель:

  
«30» августа. 2022г.

Итого:

Школа

Зав. учреждения

Кортежеского писем А.О.К.К.

Кортежеского писем В.И.

Мордино

ул. Ленина

ул. Ленина

Комсомольская ул.

ул. Гагарина

Амбулатория

Точка подключения  
для Нагорной 36,38

Точка подключения  
для Ленина 11, Комсомольской ул. 21.