

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**  
(технологического присоединения) к централизованной системе  
холодного водоснабжения

№ ХВС 40/2022

от 30 августа 2022 г.

Акционерное общество  
«Коми тепловая компания»  
Корткеросский филиал  
(Корткеросский филиал АО «КТК»)  
168020 Республика Коми, Корткеросский район,  
с. Корткерос, ул. Советская, д. 196а,  
тел./факс (82136) 9-23-63,  
ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/111343001,  
E-mail: [kk.zamdir@komitk.ru](mailto:kk.zamdir@komitk.ru)


1. Заявитель: Администрация МО МР «Корткеросский»
2. Наименование подключаемого объекта: БЖД, одноэтажный дом
3. Месторасположение подключаемого объекта: с. Мордино, около дома № 36 по ул. Нагорной, кадастровый номер 11:06:5101002:250.
4. Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры): смотровой колодец рядом с участком бывшей амбулатории с. Мордино (схема/ситуационный план прилагается).
5. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 2,4 м<sup>3</sup>/сут.
6. Гарантированный напор в точке подключения: 12 м
7. Срок действия настоящих ТУ со дня выдачи: 36 месяцев.



Исполнитель  
Директор Корткеросского филиала

/ Забоев Н.В.

Заявитель:

  
«31» августа 2022г.

Итого:

Школа

Зав. учреждением

Копирование писем

Копирование В.И.

Мордино

ул. Ленина

ул. Ленина

Комсомольская ул.

ул. Гагарина

Амблатория

Точка подключения  
для Нагорной 36,38

Точка подключения  
для Ленина 11, Конюховской ул. 21.