

Технические условия* (ТУ) № ХВС 06/2021
подключения к системе холодного водоснабжения
от «24» февраля 2021 г.

1. Заявитель: **Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**
2. Основание для выдачи ТУ: **запрос на выдачу ТУ от 05.02.2021г.**
3. Наименование подключаемого объекта: **многоквартирный жилой дом**
4. Месторасположение подключаемого объекта: **с.Корткерос, ул.Сангородок, 11:06:3901005:853**
5. Источник водоснабжения: **подземный водозабор**
6. Описание возможных точек подключения: **смотровой колодец около здания Корткеросской ЦРБ ул.Советская д.308 (схема/ситуационный план прилагается)**
7. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: **0,37 м³/час.**
8. Подключаемая величина нагрузки в возможных точках подключения (разрешаемый объем отбора холодной воды): **8,96 м³/сут.**
9. Гарантируемый свободный напор в точках подключения **3 метра.**
10. Срок подключения объекта со дня заключения договора о подключении: **18 месяцев**
11. Срок действия настоящих ТУ со дня выдачи: **36 месяцев****

Данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи ТУ (реквизиты приказа об утверждении тарифов на подключение и размер(ы) тарифа)	Приказ о тарифах от 21.01.2021г. № 1/2. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку составит 3052,26 руб/куб.м в сутки (без НДС). Ставка тарифа за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем ХВС-2271,52руб/п.м.
Дата окончания срока действия тарифа на подключение (если период действия тарифа истекает ранее окончания срока действия ТУ)	Тарифы действительны до 31.12.2021г
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи ТУ тариф на подключение на период их действия не установлен)	

* Настоящие ТУ подтверждают наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе холодного водоснабжения в течение срока действия ТУ и не являются основанием для проведения мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения).

** Обязательства организации, предоставившей настоящие ТУ, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения и срок действия ТУ прекращаются в случае, если в течение одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка данных ТУ он не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ТУ и не подаст заявку о заключении договора о подключении.

Приложение: схема (ситуационный план) подключения, содержащая графическое представление:

- подключаемого объекта;
- существующих сетей предприятия;
- точки подключения;
- участка проектируемых сетей предприятия (от существующих сетей до точки подключения) с указанием параметров;
- участка проектируемых сетей заявителя (от подключаемого объекта до точки подключения) с указанием параметров.

(при указании нескольких возможных точек подключения схема готовится по каждой точке отдельно)

Директор Корткеросского филиала
наименование филиала (управляемой организации) АО «КТС»

Забоев Н.В.

Отметка о получении настоящих ТУ: ТУ получены « 15 » 03 2021г.

Руководитель (должность) _____
подпись руководителя юридического лица

или

(Фамилия Имя Отчество физического лица)

Ф.И.О.

(подпись физического лица)

Схема подключения ТУ06/2021 (ХВС) расположенный по адресу с.Корткерос,
ул.Сангородок д.3

